

52

Срок действия паспорта

\_\_\_\_\_ (пометка или гриф)

до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Экз. № 1

**УТВЕРЖДАЮ**

Глава администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области

С.М. Давыдова

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(место печати)



**СОГЛАСОВАНО**

УФСБ России по Тульской области

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(место печати)



**СОГЛАСОВАНО**

ФГКУ «УВО ВНГ России по Тульской области»

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

(место печати)



**СОГЛАСОВАНО**

Главного управления МЧС России по Тульской области

« 3 » \_\_\_\_\_ 03 2025 г.

(место печати)



**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 6»

г. Ефремов

2025 г.

*прил. к вх. дел. № 346 от 18.03.2025*

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация муниципального образования город Ефремов;  
г. Ефремов, ул. Свердлова, д.43, тел. 8(48741) 6-25-32, 8(48741) 6-09-16  
adm.efremov@tularegion.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс,  
адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

г. Ефремов, ул. Красноармейская, д.41, тел. 8(48741) 6-30-21,  
school6.efremov@tularegion.org

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

### Образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (территории), являющегося правообладателем объекта (территории))

#### 4 категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

Здание – 1638,3м<sup>2</sup>, земельный участок – 4000м<sup>2</sup>

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство рег. № 71-71-08/009/2014/498 от 23.05.2014;

Свидетельство рег. № 71-71-08/009/2014-715 от 25.06.2014

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и  
свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Комиссарова Татьяна Анатольевна, тел. 8(48741) 6-30-21, 8-953-441-78-19  
school6.efremov@tularegion.org

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников  
на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Давыдова Светлана Михайловна, тел.8(48741) 6-25-32, 8(48741) 6-09-16

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),  
служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

## II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) 10,5 часов, 08.00 до 18.30 с  
понедельника по четверг; 9 часов, с 08.00 до 17.00 пятница.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников: **35**  
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течении  
дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц  
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на  
объекте (территории), сотрудников охранных организаций **178**  
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в  
нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников,

обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

**1**

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

**отсутствуют**

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### **III. Сведения о критических элементах объекта (территории)**

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характеристика террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Водопроводный узел	1	1,5	Минирование, взрыв	Разрушение водоснабжения
2	Электроцитовая	1	2,0	Минирование, взрыв	Разрушение электроснабжения

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) **окна 1 этажа, окна цокольного этажа, запасные входы и выходы**

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта **поджог, минирование**

### **IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта**

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: **захват здания и его частей, минирование, поджог**

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): **людские потери, нарушение инфраструктуры, коммуникаций, возможный экономический ущерб**

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### **V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – **178** человек.

#### **VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): **днем 07.00 до 08.00 – дежурный администратор, с 08.00 до 17.00 – вахтер, гардеробщица, уборщики служебных помещений, дежурный администратор, с 17.00 до 19.00 – дежурный администратор, ночью с 19.00 до 07.00 – один сторож, на ТС реагирует оперативная группа МОМВД России «Ефремовский».**

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) **КТС с выводом на ПЦО Росгвардии, АПС, система видеонаблюдения, металлодетектор, освещение.**

#### **VII. Меры по инженерно – технической, физической защите, пожарной безопасности объекта (территории)**

1. Меры по инженерно – технической защите объекта (территории)  
а) объектовые и локальные системы оповещения: система автоматической пожарной сигнализации и оповещения «Рубеж VOLID С-2000 БКИ» и «АРИЯ-ПС-БРО-Р»

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: **отсутствуют**

(наличие, марка, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или систем физической защиты: **отсутствуют**

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели: **металлодетектор**

**Super Scanner -1 шт.**

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): **уличное освещение в количестве 5 светодиодных фонарей мощностью 60 Вт ДКУ «Победа» LED-60-ШБ 1/К 50 60 Вт**

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: **13 уличные HD видеокамеры**

(наличие, марка, количество)

**HIKVISION и 16 внутренние HD видеокамеры HIKVISION.**

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно – пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) **1**

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) для выхода людей – **2**; для выезда транспортных средств - **1**

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска **отсутствуют**

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

**отсутствует**

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов, человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

**присутствует РУБЕЖ VOLID С-2000 БКИ**

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: **отсутствуют**

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: **отсутствуют**

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

присутствует «ОКТАВА – 80Ц»

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):

**ОП-5(3) 26 штук**

(характеристика)

### **VIII. Выводы и рекомендации**

Объект (территория) МКОУ «СШ № 6» соответствует требованиям Постановлению Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006.

### **IX. Дополнительная информация с учётом особенностей объекта (территории) (при наличии)**

отсутствует

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта(территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствует

(другие сведения)

- Приложение: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор МКОУ «СШ № 6»

(должностное лицо осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

  
(подпись)



Комиссарова Т.А.  
(ф.и.о)

20\_\_ г.

Актуализирован « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.


Причина актуализации \_\_\_\_\_

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).



- - ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЙ УЧАСТОК
- ➔ - КРИТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБЪЕКТА

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ  
объектов (территорий) образовательного учреждения**

(для объектов (территорий), не подлежащей обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации)

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта  
(территории) Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
(наименование учреждения)**

**«Средняя школа № 6» (далее – МКОУ «СШ № 6»):**

**Председатель комиссии:** Директор МКОУ «СШ № 6» - Комиссарова Татьяна Анатольевна  
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

**Члены комиссии:**

- зам. директора по УВР – Козлова Ольга Анатольевна;
- зам. директора по безопасности – Двоеконко Юрий Иванович;
- ведущий хозяйственной частью – Шишадская Марина Васильевна;
- начальник отделения в г. Ефремове УФСБ России по Тульской области, майор – **Леонов Дмитрий Николаевич;**
- инспектор ГОООПОО Отдела вневедомственной охраны по **Щекотинскому району – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области», младший лейтенант полиции – Романова Наталья Сергеевна;**  
(должность представителя Управления Росгвардии по Тульской области, Ф.И.О.)
- (должность представителя территориального подразделения ГУ МЧС России по Тульской области, Ф.И.О.)

**Основание:** Постановление правительства №1006 от 02.08.2019 г., приказ № 193/о  
(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата утверждения, № документа)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объектов (территорий) образовательной организации (далее – Комиссия) в период с 25.11.2024 г. по 26.11.2024 г. провела обследование объекта (территории) на предмет состояния его антитеррористической защищенности в результате которого:

1. Изучены:
  - 1.1. Конструктивные и технические характеристики объекта (территории):
    - здание 2-х этажное нежилое отдельно стоящее, здание на каменном ленточном фундаменте, с подвалом. Стены и их наружная отделка кирпичные. Перегородки кирпичные. Перекрытие чердачное деревянное, утепленное, не отапливаемое. Перегородки междуэтажные деревянные. Крыша выполнена из металлического шифера. Полы, частично дощатые, покрытые линолеум и частично уложены плиткой. Все окна заменены на пластиковые. На объекте входные наружные двери в количестве – 5 штук. На время пребывания учащихся в школе все двери закрыты на замки, кроме центрального входа и выхода. В вечернее и ночное время дополнительно закрывается и

центральный вход на замок. Имеющиеся ограждения со стороны жилых домов не обеспечивает несанкционированный доступ посторонних лиц. Режим работы: пятидневный, выходные суббота-воскресенье, праздничные дни.

1.2. организация функционирования объекта (территории):

- вход в здание осуществляется через один центральный вход с 07.00 до 19.00 часов. Пропускной режим контролируется с 07.00 до 17.00 часов вахтером, с 17.00 до 19.00 часов дежурным администратором, с 19.00 до 07.00 часов сторожами. Посещение фиксируется в журнале посещений. В нерабочее время центральный вход и другие двери закрыты. В выходные дни доступ для посетителей закрыт. Имеется прямая связь с органами МЧС, ЧОП «Каскад». Имеется 13 видеокamer уличного наблюдения и 16 видеокamer внутреннего наблюдения.

1.3. действующие меры по обеспечению безопасного функционирования объекта (территории):

1.3.1. охрана объекта осуществляется **сторожами**

(указать способ охраны-сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе **3** сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе **2 человек**. Договор на оказание охранных услуг не заключён/заключён с **не заключён**

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

1.3.2. объект системой охранной сигнализации **не оборудован**

(оборудован, не оборудован)

1.3.3. объект системой видеонаблюдением (охранного телевидения) **оборудован**

(оборудован, не оборудован)

1.3.4. прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

**отсутствует**

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

1.3.5. объект СКУД **не оборудован**

(оборудован, не оборудован)

1.3.6. территория организации **оборудована** ограждением

(оборудована, не оборудована)

которое **не обеспечивает** защиту от несанкционированного доступа

(обеспечивает, не обеспечивает)

посторонних лиц и автотранспорта.

2. Определена степень угрозы совершения террористического акта на объекте (территории) и возможные последствия его совершения: низкая, не зафиксировано ни одного совершенного и (или) предотвращенного террористического акта в отношении категорируемой организации: количество обучающихся, работников и персонала, которые могут находиться на объекте (территории) организации не более 178 человек, возможное количество погибших или получивших вред здоровью более 50 человек.

3. Выполнены следующие потенциально опасные участки объекта (территории), совершения террористического акта, на которых может привести к возникновению чрезвычайной ситуации с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем: **здание школы.**

4. Объекту (территории) присвоена категория: **четвертая**, основание Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006.

5. Определены необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом присвоения категории объекта

(территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и источников финансирования:


№ п/п	Наименование мероприятия
1.	Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

Председатель комиссии:  
директор МКОУ «СШ № 6»

 Комиссарова Т.А.

и  
а


Члены комиссии:  
зам. директора по УВР

 Козлова О.А.

зам. директора по безопасности

 Двоеконко Ю.И.

заведующий хозяйственной частью

 Шишадская М.В.

начальник отделения в  
г. Ефремове УФСБ России по  
Тульской области, майор

 Леонов Д.Н.

инспектор ГОООПОО Отдела  
вневедомственной охраны по  
Щекинскому району – филиала  
федерального государственного казенного  
учреждения «Управление вневедомственной  
охраны войск национальной гвардии  
Российской Федерации по Тульской области»,  
младший лейтенант полиции

 Романова Н. С.

г.